


新型コロナウイルス 感染拡大予防における指針が 一部改訂されました。

お手持ちの食肉販売店向けハンドブックと
照らし合わせください。

令和3年1月8日改訂 全国食肉生活衛生同業組合連合会



3 ページ



5 ページ

主な変更点

- 1 確保すべき対人距離の基準が見直されました。**
 → 人との接触を避け、対人距離を確保する。(1m以上確保するように努める)
- 2 マスク着用の徹底への取り組みがより深められました。**
 → マスク(適宜フェイスガード)の着用(従業員及び来店客に対する周知)。マスクを持参していない顧客へは、マスクを配付もしくは販売するとともに咳エチケットを励行する。
- 3 施設の換気に対する具体的見解が提示されました。**
 → 施設の換気について、厚生労働省作成「『換気の悪い密閉空間』を改善するための換気の方法」を参考に取り組む。(裏面参照)
- 4 検温に関する推奨ルールがより厳格になりました。**
 → 新型コロナウイルスに関しては、発症していない人からの感染もあると考えられますが、事前の検温又は現地での検温を行い、発熱の有無の確認を行うよう努めるほか、発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人は入店しないように呼びかけることは、施設内などにおける感染対策としては最も優先すべき対策です。また、状況によっては、発熱者を体温計などで特定し入店を制限することも考えましょう。

さらに、「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCoA)、もしくは、各地域の通知サービスの活用を促すため、QRコードを店内に掲示する。」こともチェック項目に加えましょう。

参考 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html

! 令和2年11月より「帰国者・接触者相談センター」は「**受診・相談センター**」に名称変更になりました。



「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法

クラスター（集団）感染発生リスクの高い状況の回避について専門家検討会の見解（抜粋）

① 換気を励行する

換気の悪い密閉空間にしないよう、換気設備の適切な運転・点検を実施する。定期的に外気を取り入れる換気を実施する。

② 人の密度を避ける

人を密集させない環境を整備。会場に入る定員をいつもより少なく定め、入退場に時間差を設けるなど動線を工夫する。

③ 近距離での会話や発声、高唱を避ける

大きな発声をさせない環境づくり。共有物の適正な管理又は消毒の徹底等。

推奨される換気の方法

① 機械換気（空気調和設備、機械換気設備）による方法

② 窓の開放による方法

ビル管理法（建築物における衛生的環境の確保に関する法律）における空気環境の調整に関する基準に適合していれば、必要換気量（一人あたり毎時30m³）を満たすことになり、「換気が悪い空間」には当てはまらな**い**と考えられます。


なお、「換気の悪い密閉空間」はリスク要因の一つに過ぎず、一人あたりの必要換気量を満たすだけで、感染を確実に予防できるということまで文献等で明らかになっているわけではないことに留意していただく必要があります。

冬場において推奨される、窓の開放による換気の方法

居室の温度及び相対湿度を18℃以上かつ40%以上に維持できる範囲内で、暖房器具や加湿器を使用しながら、**一方**向の窓を常時開けて、**連続的に**換気を行いましょう。居室の温度及び相対湿度を18℃以上かつ40%以上に維持しようとすると、窓を十分に開けられない場合は、窓からの換気と併せて、**可搬式の空気清浄機を併用**しましょう。

窓開け換気による室温変化を抑えるポイント

- **一方向の窓を少しだけ開けて常時換気**をする方が、室温変化を抑えられます。窓を開ける幅は、居室の温度と相対湿度をこまめに測定しながら調節してください。
- 人がいない部屋の窓を開け、廊下を経由して、少し暖まった状態の新鮮な空気を人のいる部屋に取り入れること（**二段階換気**）も、室温変化を抑えるのに有効です。
- **開けている窓の近くに暖房器具を設置**すると、室温の低下を防ぐことができますが、燃えやすい物から距離をあけるなど、火災の予防に注意してください。



! 上記は厚生労働省の資料を一部抜粋したものです。詳しくはこちらをご参照ください。

「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法

<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618969.pdf>



冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法

<https://www.mhlw.go.jp/content/000698868.pdf>

